

## WSKAŹNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ

dla sieci ciepłowniczych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łęczycy Sp. z o.o.  
obliczony dla danych z 2024 r.

1. Miejska sieć ciepłownicza (90/70°C) zasilana z kotłowni gazowej przy ul. Dworcowej 5E

$$W_{pc} = 1,30$$

2. Miejska sieć ciepłownicza (90/70°C) zasilana z kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego 1B

$$W_{pc} = 1,25$$

3. Miejska sieć ciepłownicza (90/70°C) zasilana z kotłowni gazowej przy ul. Belwederskiej 83

$$W_{pc} = 1,19$$

4. Miejska sieć ciepłownicza (90/70°C) zasilana z kotłowni gazowej przy ul. Żydowskiej 2

$$W_{pc} = 1,36$$